МКОУ «Илирская СОШ №1»

Отчёт о выполнении предписания Федеральной службы по экологическому , технологическому и атомному надзору (РОСТЕЗНАДЗОР) Енисейского управления № 28/104-Т

№	Описание и характер выявленных нарушений	Устранение нарушения
1	Не назначено лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и не проведена очередная проверка знаний по эксплуатации тепловых энергоустановок.	Назначена ответственной директор школы Дрягина Мария Фадеевна – проверку прошла 23.09.2016г.
2	Не назначено лицо, ответственное за электрохозяйство и не проведена очередная проверка знаний по эксплуатации электроустановок потребителей.	Назначен Федорков Пётр Михайлович – техник электрик ответственный за электрохозяйство – проверка проведена 03.11 2016г.
3	Не установлены манометры и манометрические термометры на входе и выходе каждого котла.	Приобретены манометры и термометры Счёт – фактура 312 от 10.10.2016г. Установлены – акт от 20.10.2016г.
4	Отсутствует график ППР котлов и оборудования электрокотельной	График ППР утверждён
5.	Не обеспечен учёт потребления тепловой энергии в местах подключения	Приобретён счётчик . Счёт – фактура 312 от 10.10.2016г. установлен акт 20.10.2016г.

Директор школы Дрягина М.Ф.